

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 8年度 5月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm	
1	967	169	4	○	954	170	11	○
2	977	167	5	○	956	168	8	○
3	969	168	7	○	949	169	11	○
4	965	169	5	○	954	170	10	○
5	966	169	5	○	950	169	10	○
6	972	168	4	○	957	169	10	○
7	970	169	6	○	954	169	10	○
8	973	169	5	○	960	168	9	○
9	975	168	3	○	964	168	6	○
10	974	168	4	○				
11	972	168	4	○				
12	974	168	3	○				
13	975	168	4	○				
14	977	167	5	○	966	170	11	○
15	977	168	4	○	972	167	6	○
16	976	169	4	○	967	167	6	○
17	977	169	5	○	969	167	8	○
18	979	168	4	○	973	166	7	○
19	981	168	5	○	969	167	7	○
20	981	168	3	○	971	167	7	○
21	980	168	4	○	972	167	7	○
22	975	168	4	○	969	167	8	○
23	975	166	6	○	971	166	7	○
24	973	168	5	○	973	166	7	○
25	973	168	6	○	970	166	8	○
26	975	168	6	○	971	167	7	○
27	980	168	6	○	972	167	7	○
28	974	168	4	○	970	167	6	○
29	969	170	5	○	967	168	6	○
30	976	168	5	○	971	167	5	○
31	972	168	4	○	971	166	8	○
月平均	974	168	5	—	965	168	8	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。