

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 8年 6月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	850℃以上	200℃以下		850℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	℃		℃	℃	ppm	
1	955	161	4	○				
2	951	161	5	○				
3	959	161	5	○				
4	960	161	5	○				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23					961	160	5	○
24	958	161	5	○	966	160	4	○
25	957	161	5	○	954	160	5	○
26	957	160	4	○	953	160	5	○
27	959	160	4	○	959	160	4	○
28	959	161	5	○	960	160	5	○
29	957	161	4	○	957	160	5	○
30	964	161	4	○	959	160	4	○
月平均	958	161	5	—	959	160	5	—