

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 8年度 6月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	管理値	管理値		管理値	管理値	管理値	
単位	°C	°C	ppm		°C	°C	ppm	
1	973	168	4	○	969	168	6	○
2	970	169	4	○	967	169	6	○
3	970	169	4	○	971	167	5	○
4	970	168	4	○	967	167	6	○
5	971	169	4	○	970	168	5	○
6	970	170	6	○	967	168	6	○
7	978	167	5	○	968	168	6	○
8					963	168	6	○
9					962	169	8	○
10					967	168	6	○
11					971	168	7	○
12					967	168	7	○
13	967	169	9	○	975	168	5	○
14	972	167	7	○	970	167	8	○
15	971	166	7	○	973	166	7	○
16	971	168	5	○	969	167	7	○
17	977	167	5	○	975	167	7	○
18	973	168	4	○	967	168	6	○
19	974	169	6	○	966	168	9	○
20	971	169	6	○	963	169	8	○
21	973	168	8	○	963	168	10	○
22	971	168	6	○	966	168	9	○
23	977	169	4	○	968	168	7	○
24	972	170	6	○	962	169	8	○
25	967	169	6	○	954	169	11	○
26	956	169	8	○	949	169	11	○
27	965	170	5	○	947	169	12	○
28	971	170	4	○	953	169	11	○
29	964	171	5	○	947	171	11	○
30	956	171	7	○	944	170	12	○
月平均	970	169	6	—	964	168	8	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。