

令和8年度 クリーンパーク折居 排ガス測定結果一覧表

1号炉 採取場所:1号炉煙突

採取日	検査 結果日	ばいじん濃度	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度	全水銀濃度	粒子状水銀濃度	ガス状水銀濃度
		12%酸素換算	濃度 12%酸素換算	排出量	K値	12%酸素換算	12%酸素換算		12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算
		g/m ³ N	volppm	m ³ N/h		volppm	mg/m ³ N	volppm	volppm	μg/m ³ N	μg/m ³ N	μg/m ³ N
5月7日	5月25日	<0.002	10	0.14	0.034	57	7	4	<10	—	—	—
7月1日	7月17日	<0.002	8	0.13	0.030	59	7	4	<10	0.61	0.0053	0.60
										—	—	—
										—	—	—
										—	—	—
										—	—	—
平 均		0.002	9	0.14	0.032	58	7	4	10	0.61	0.0053	0.60
規制値		≤0.08		≤1.405	≤2.34	≤250	≤700	≤430	≤100	≤50		
管理値		≤0.01	≤20			≤80		≤20	≤30	≤50		

2号炉 採取場所:2号炉煙突

採取日	検査 結果日	ばいじん濃度	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度	全水銀濃度	粒子状水銀濃度	ガス状水銀濃度
		12%酸素換算	濃度 12%酸素換算	排出量	K値	12%酸素換算	12%酸素換算		12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算
		g/m ³ N	volppm	m ³ N/h		volppm	mg/m ³ N	volppm	volppm	μg/m ³ N	μg/m ³ N	μg/m ³ N
5月7日	5月25日	<0.002	9	0.14	0.033	57	10	6	<10	—	—	—
7月1日	7月17日	<0.002	9	0.14	0.033	60	11	7	<10	0.78	0.0051	0.77
										—	—	—
										—	—	—
										—	—	—
										—	—	—
平 均		0.002	9	0.14	0.033	59	11	7	10	0.78	0.0051	0.77
規制値		≤0.08		≤1.405	≤2.34	≤250	≤700	≤430	≤100	≤50		
管理値		≤0.01	≤20			≤80		≤20	≤30	≤50		

※ 一酸化炭素濃度の規制値は1時間平均値、管理値は4時間平均値です。