

# クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 8年度 7月

| 測定項目 | 1号炉             |                             |          |                          | 2号炉             |                             |          |                          |
|------|-----------------|-----------------------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|--------------------------|
|      | 炉出口温度<br>(炉内温度) | ろ過式集じん器入口温度<br>(節炭器出口排ガス温度) | CO濃度(煙突) | 排ガス冷却設備ばい塵除去<br>(スートブロワ) | 炉出口温度<br>(炉内温度) | ろ過式集じん器入口温度<br>(節炭器出口排ガス温度) | CO濃度(煙突) | 排ガス冷却設備ばい塵除去<br>(スートブロワ) |
|      | 管理値<br>800℃以上   | 200℃以下                      | 30ppm以下  |                          | 800℃以上          | 200℃以下                      | 30ppm以下  |                          |
| 単位   | ℃               | ℃                           | ppm      |                          | ℃               | ℃                           | ppm      |                          |
| 1    | 968             | 169                         | 5        | ○                        | 963             | 169                         | 7        | ○                        |
| 2    | 960             | 171                         | 4        | ○                        | 951             | 170                         | 8        | ○                        |
| 3    | 965             | 171                         | 5        | ○                        | 953             | 170                         | 11       | ○                        |
| 4    | 967             | 170                         | 6        | ○                        | 958             | 170                         | 10       | ○                        |
| 5    | 971             | 168                         | 5        | ○                        |                 |                             |          |                          |
| 6    | 960             | 170                         | 5        | ○                        |                 |                             |          |                          |
| 7    | 967             | 169                         | 6        | ○                        |                 |                             |          |                          |
| 8    | 970             | 170                         | 4        | ○                        |                 |                             |          |                          |
| 9    | 969             | 170                         | 2        | ○                        |                 |                             |          |                          |
| 10   | 973             | 170                         | 4        | ○                        |                 |                             |          |                          |
| 11   | 974             | 169                         | 3        | ○                        |                 |                             |          |                          |
| 12   | 974             | 168                         | 4        | ○                        |                 |                             |          |                          |
| 13   | 975             | 169                         | 5        | ○                        |                 |                             |          |                          |
| 14   | 974             | 169                         | 4        | ○                        |                 |                             |          |                          |
| 15   | 970             | 170                         | 3        | ○                        |                 |                             |          |                          |
| 16   | 978             | 168                         | 3        | ○                        |                 |                             |          |                          |
| 17   | 978             | 168                         | 3        | ○                        |                 |                             |          |                          |
| 18   | 976             | 169                         | 3        | ○                        |                 |                             |          |                          |
| 19   | 974             | 168                         | 4        | ○                        |                 |                             |          |                          |
| 20   | 969             | 169                         | 4        | ○                        |                 |                             |          |                          |
| 21   | 977             | 170                         | 4        | ○                        |                 |                             |          |                          |
| 22   | 972             | 169                         | 5        | ○                        |                 |                             |          |                          |
| 23   | 977             | 168                         | 5        | ○                        |                 |                             |          |                          |
| 24   | 974             | 169                         | 4        | ○                        |                 |                             |          |                          |
| 25   | 979             | 169                         | 4        | ○                        |                 |                             |          |                          |
| 26   | 977             | 169                         | 5        | ○                        |                 |                             |          |                          |
| 27   | 973             | 170                         | 4        | ○                        |                 |                             |          |                          |
| 28   | 975             | 171                         | 4        | ○                        |                 |                             |          |                          |
| 29   |                 |                             |          |                          |                 |                             |          |                          |
| 30   |                 |                             |          |                          | 975             | 169                         | 11       | ○                        |
| 31   |                 |                             |          |                          | 961             | 167                         | 13       | ○                        |
| 月平均  | 972             | 169                         | 4        | —                        | 960             | 169                         | 10       | —                        |

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。