令和8年度　クリーン21長谷山　　排ガス測定結果一覧表

1号炉　採取場所：1号炉煙突（一酸化炭素濃度は煙突入口部）

測定日	検査結果日	ばいじん濃度	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度	全水銀濃度	粒子状水銀濃度	ガス状水銀濃度
		12%酸素換算	12%酸素換算	排出量	K値	12%酸素換算	12%酸素換算		12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算
		g／m^{3}N	volppm	m^{3}N／h		volppm	mg／m^{3}N	volppm	volppm	μg／m^{3}N	μg／m^{3}N	μg／m^{3}N
令和8年 5月26日	令和8年 6月12日	＜0.001	2.4	0.090	0.018	11	1.9	1.1	3	＜0.1	＜0.01	＜0.1
令和8年 7月7日	令和8年 7月22日	0.001	＜1.2	＜0.035	＜0.0067	20	＜2.0	＜1.2	4	—	—	—
										—	—	—
平　均		0.001	1.8	0.063	0.012	16	2.0	1.2	4	0.10	0.0	0.10
規制値		≦0.04		≦2.479	≦2.34	≦250	≦700	≦430		≦50		
管理値		≦0.01	≦25			≦30	≦40	≦24.5		≦50		

2号炉　採取場所：2号炉煙突（一酸化炭素濃度は煙突入口部）

測定日	検査結果日	ばいじん濃度	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度	全水銀濃度	粒子状水銀濃度	ガス状水銀濃度
		12%酸素換算	12%酸素換算	排出量	K値	12%酸素換算	12%酸素換算		12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算
		g／m^{3}N	volppm	m^{3}N／h		volppm	mg／m^{3}N	volppm	volppm	μg／m^{3}N	μg／m^{3}N	μg／m^{3}N
令和8年 4月14日	令和8年 5月7日	＜0.001	＜1.0	＜0.034	＜0.0064	19	2.5	1.5	5	＜0.4	＜0.04	＜0.4
令和8年 6月25日	令和8年 7月14日	0.001	1.5	0.055	0.010	25	2.6	1.6	5	—	—	—
令和8年 8月28日	令和8年 9月16日	0.001	＜1.0	＜0.034	＜0.0067	19	6.6	4.2	4	0.3	0.04	0.3
										—	—	—
										—	—	—
平　均		0.001	1.2	0.041	0.008	21	3.9	2.4	5	0.35	0.0400	0.35
規制値		≦0.04		≦2.479	≦2.34	≦250	≦700	≦430		≦50		
管理値		≦0.01	≦25			≦30	≦40	≦24.5		≦50		