令和8年度　クリーン21長谷山放流水（8月）

（1）放流水の水質（月1回、週1回及び放流14日毎に1回実施項目）

項　目	単位	基準値	測定回							測定頻度
			1	2	3	4	5	6	7	
採水日	—	—	R8.8.17	R8.8.17						—
検査結果日	—	—	R8.8.28	R8.9.11						—
水素イオン濃度（pH）	—	5.8～8.6		7.1						月1回
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/l	≦8（日間平均）		0.8						月1回
化学的酸素要求量（COD）	mg/l	≦20（日間平均）		3.7						放流7日毎 若しくは月1回
浮遊物質量（SS）	mg/l	≦10		<1						月1回
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 （鉱油類含有量）	mg/l	≦4		<1						月1回
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 （動植物油脂類含有量）	mg/l	≦24		2						月1回
フェノール類含有量	mg/l	≦0.02	<0.01							月1回
銅含有量	mg/l	≦0.1		<0.005						月1回
亜鉛含有量	mg/l	≦2		<0.01						月1回
溶解性鉄含有量	mg/l	≦1		<0.05						月1回
溶解性マンガン含有量	mg/l	≦3.9		0.20						月1回
クロム含有量	mg/l	≦1.6		<0.03						月1回
大腸菌群数	個/cm^3	≦1		0						月1回
大腸菌数	CFU/ml	≦800		<1						月1回
窒素含有量（T-N）	mg/l	≦8（日間平均）		2.9						放流14日毎 若しくは月1回
燐含有量（T-P）	mg/l	≦0.5（日間平均）		<0.05						放流14日毎 若しくは月1回
ニッケル含有量	mg/l	≦1.6		<0.01						月1回

【備考】