# クリーンパーク折居　維持管理記録簿

令和 8年度　　8月

| | 1号炉 | | | | 2号炉 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定項目 | 炉出口温度（炉内温度） | ろ過式集じん器入口温度（節炭器出口排ガス温度） | ＣＯ濃度（煙突） | 排ガス冷却設備ばい塵除去（スートブロワ） | 炉出口温度（炉内温度） | ろ過式集じん器入口温度（節炭器出口排ガス温度） | ＣＯ濃度（煙突） | 排ガス冷却設備ばい塵除去（スートブロワ） |
| 管理値 | 800℃以上 | 200℃以下 | 30ppm以下 | | 800℃以上 | 200℃以下 | 30ppm以下 | |
| 単位 | ℃ | ℃ | ppm | | ℃ | ℃ | ppm | |
| 1 | | | | | 966 | 169 | 11 | ○ |
| 2 | | | | | 970 | 167 | 9 | ○ |
| 3 | | | | | 968 | 168 | 8 | ○ |
| 4 | | | | | 968 | 170 | 7 | ○ |
| 5 | | | | | 982 | 168 | 9 | ○ |
| 6 | | | | | 974 | 169 | 7 | ○ |
| 7 | | | | | 979 | 169 | 6 | ○ |
| 8 | | | | | 977 | 171 | 8 | ○ |
| 9 | | | | | 976 | 171 | 9 | ○ |
| 10 | | | | | 978 | 170 | 11 | ○ |
| 11 | 978 | 182 | 5 | ※ | 982 | 169 | 6 | ○ |
| 12 | 973 | 171 | 6 | ○ | 981 | 169 | 7 | ○ |
| 13 | 971 | 168 | 5 | ○ | 978 | 169 | 6 | ○ |
| 14 | 973 | 168 | 5 | ○ | 977 | 170 | 6 | ○ |
| 15 | 975 | 168 | 4 | ○ | 981 | 169 | 5 | ○ |
| 16 | 975 | 168 | 5 | ○ | 980 | 169 | 7 | ○ |
| 17 | 972 | 169 | 2 | ○ | 981 | 170 | 7 | ○ |
| 18 | 977 | 170 | 3 | ○ | 977 | 171 | 6 | ○ |
| 19 | 983 | 171 | 3 | ○ | 979 | 171 | 5 | ○ |
| 20 | 978 | 172 | 2 | ○ | 975 | 171 | 6 | ○ |
| 21 | 980 | 171 | 2 | ○ | 979 | 170 | 7 | ○ |
| 22 | 982 | 172 | 3 | ○ | 976 | 170 | 6 | ○ |
| 23 | 981 | 171 | 4 | ○ | 974 | 170 | 5 | ○ |
| 24 | 978 | 172 | 3 | ○ | 974 | 170 | 6 | ○ |
| 25 | 976 | 173 | 2 | ○ | 974 | 172 | 5 | ○ |
| 26 | 977 | 172 | 3 | ○ | 977 | 171 | 6 | ○ |
| 27 | 975 | 172 | 4 | ○ | 979 | 170 | 5 | ○ |
| 28 | 980 | 173 | 3 | ○ | 980 | 172 | 5 | ○ |
| 29 | 973 | 173 | 4 | ○ | 977 | 171 | 6 | ○ |
| 30 | 972 | 172 | 6 | ○ | 976 | 172 | 7 | ○ |
| 31 | 962 | 174 | 5 | ○ | 966 | 173 | 10 | ○ |
| 月平均 | 976 | 172 | 4 | — | 976 | 170 | 7 | — |

※　11日、1号炉のスートブロワは、定期点検整備のため実施しませんでした。

※　一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。