令和8年度 クリーンパーク折居　排ガス測定結果一覧表

1号炉　採取場所：1号炉煙突

採取日	検査結果日	ばいじん濃度	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度	全水銀濃度	粒子状水銀濃度	ガス状水銀濃度
		12%酸素換算	濃度 12%酸素換算	排出量	K値	12%酸素換算	12%酸素換算		12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算
		g／m^3N	volppm	m^3N／h		volppm	mg／m^3N	volppm	volppm	μg／m^3N	μg／m^3N	μg／m^3N
5月7日	5月25日	＜0.002	10	0.14	0.034	57	7	4	＜10	－	－	－
7月1日	7月17日	＜0.002	8	0.13	0.030	59	7	4	＜10	0.61	0.0053	0.60
9月1日	9月17日	＜0.002	6	0.098	0.022	60	6	4	＜10	－	－	－
										－	－	－
										－	－	－
平　均		0.002	8	0.12	0.029	59	7	4	10	0.61	0.0053	0.60
規制値		≦0.08		≦1.405	≦2.34	≦250	≦700	≦430	≦100	≦50		
管理値		≦0.01	≦20			≦80		≦20	≦30	≦50		

2号炉　採取場所：2号炉煙突

採取日	検査結果日	ばいじん濃度	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度	全水銀濃度	粒子状水銀濃度	ガス状水銀濃度
		12%酸素換算	濃度 12%酸素換算	排出量	K値	12%酸素換算	12%酸素換算		12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算
		g／m^3N	volppm	m^3N／h		volppm	mg／m^3N	volppm	volppm	μg／m^3N	μg／m^3N	μg／m^3N
5月7日	5月25日	＜0.002	9	0.14	0.033	57	10	6	＜10	－	－	－
7月1日	7月17日	＜0.002	9	0.14	0.033	60	11	7	＜10	0.78	0.0051	0.77
9月1日	9月17日	＜0.002	6	0.10	0.023	61	9	5	＜10	－	－	－
										－	－	－
										－	－	－
平　均		0.002	8	0.13	0.030	59	10	6	10	0.78	0.0051	0.77
規制値		≦0.08		≦1.405	≦2.34	≦250	≦700	≦430	≦100	≦50		
管理値		≦0.01	≦20			≦80		≦20	≦30	≦50		

※　一酸化炭素濃度の規制値は1時間平均値、管理値は4時間平均値です。