クリーンパーク折居　維持管理記録簿

令和 8年度　　9月

	1号炉				2号炉			
測定項目	炉出口温度（炉内温度）	ろ過式集じん器入口温度（節炭器出口排ガス温度）	CO濃度（煙突）	排ガス冷却設備ばい塵除去（スートブロワ）	炉出口温度（炉内温度）	ろ過式集じん器入口温度（節炭器出口排ガス温度）	CO濃度（煙突）	排ガス冷却設備ばい塵除去（スートブロワ）
管理値	800℃以上	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	973	173	3	○	978	172	6	○
2	979	171	3	○				
3	979	170	3	○				
4	973	172	3	○				
5	974	173	2	○	968	174	13	○
6	972	172	3	○	974	170	6	○
7	968	172	4	○	970	170	11	○
8	971	173	5	○	969	172	11	○
9	967	173	2	○	969	172	12	○
10					966	172	10	○
11					974	171	9	○
12					976	170	8	○
13					972	171	8	○
14					957	172	9	○
15					957	173	9	○
16					974	171	6	○
17					972	172	8	○
18					970	173	8	○
19					970	171	7	○
20					975	171	7	○
21					975	171	7	○
22					971	172	7	○
23					977	172	7	○
24					978	171	6	○
25					977	172	6	○
26					976	172	6	○
27					977	172	8	○
28					979	171	8	○
29					956	174	11	○
30					965	172	13	○
月平均	973	172	3	—	971	172	8	—

※　一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。