

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 4年 3月

| 測定項目 | 1号炉 | | | | 2号炉 | | | |
|------|-------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|---------------------|-------------|--------------------------|
| | 炉出口温度 | 集じん器入口温度 (減温塔出口) | CO濃度 (煙突入口) | 排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ) | 炉出口温度 | 集じん器入口温度 (減温塔出口) | CO濃度 (煙突入口) | 排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ) |
| | 管理値 | 200℃以下 | 30ppm以下 | | 管理値 | 200℃以下 | 30ppm以下 | |
| 単位 | ℃ | ℃ | ppm | | 単位 | ℃ | ℃ | |
| 1 | | | | ○ | 967 | 160 | 3 | ○ |
| 2 | | | | ○ | 967 | 160 | 3 | ○ |
| 3 | | | | ○ | 965 | 160 | 3 | ○ |
| 4 | | | | ○ | 968 | 160 | 3 | ○ |
| 5 | | | | ○ | 967 | 160 | 2 | ○ |
| 6 | | | | ○ | 964 | 160 | 1 | ○ |
| 7 | | | | ○ | 962 | 160 | 2 | ○ |
| 8 | | | | ○ | 968 | 160 | 4 | ○ |
| 9 | | | | ○ | 972 | 160 | 3 | ○ |
| 10 | | | | ○ | 967 | 160 | 3 | ○ |
| 11 | | | | ○ | 970 | 160 | 4 | ○ |
| 12 | | | | ○ | 960 | 160 | 4 | ○ |
| 13 | | | | ○ | 966 | 160 | 4 | ○ |
| 14 | | | | ○ | 966 | 160 | 3 | ○ |
| 15 | | | | ○ | 964 | 160 | 3 | ○ |
| 16 | | | | ○ | 975 | 160 | 3 | ○ |
| 17 | | | | ○ | 967 | 160 | 2 | ○ |
| 18 | | | | ○ | 963 | 160 | 2 | ○ |
| 19 | | | | ○ | 966 | 160 | 2 | ○ |
| 20 | 971 | 160 | 5 | ○ | 963 | 160 | 4 | ○ |
| 21 | 968 | 160 | 4 | ○ | 960 | 160 | 3 | ○ |
| 22 | 967 | 160 | 4 | ○ | 960 | 160 | 4 | ○ |
| 23 | 972 | 160 | 4 | ○ | 962 | 160 | 3 | ○ |
| 24 | 972 | 160 | 3 | ○ | 966 | 160 | 4 | ○ |
| 25 | 978 | 160 | 5 | ○ | 967 | 160 | 4 | ○ |
| 26 | 970 | 160 | 3 | ○ | 964 | 160 | 3 | ○ |
| 27 | 973 | 160 | 3 | ○ | 961 | 160 | 2 | ○ |
| 28 | 968 | 160 | 5 | ○ | 959 | 160 | 3 | ○ |
| 29 | 985 | 161 | 4 | ○ | 965 | 160 | 2 | ○ |
| 30 | 974 | 160 | 3 | ○ | 959 | 160 | 2 | ○ |
| 31 | 977 | 160 | 3 | ○ | 963 | 160 | 4 | ○ |
| 月平均 | 973 | 160 | 4 | — | 965 | 160 | 3 | — |