

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 3年 10月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	ppm		単位	℃	ppm	
1	956	160	6		○	950	160	
2					954	160	2	○
3					953	160	2	○
4					956	160	4	○
5					958	160	4	○
6					958	160	4	○
7					954	160	4	○
8					953	160	4	○
9					952	160	2	○
10					960	160	2	○
11					958	160	2	○
12					953	160	4	○
13					960	160	3	○
14					957	160	4	○
15					957	160	5	○
16					957	160	5	○
17					962	160	3	○
18					955	160	4	○
19					954	160	5	○
20					960	160	5	○
21					961	160	4	○
22					955	160	4	○
23					966	160	3	○
24					959	160	2	○
25	951	160	5	○	952	160	4	○
26	960	160	5	○	955	160	4	○
27	960	160	5	○	953	160	4	○
28	960	160	4	○	960	160	4	○
29	956	160	5	○	957	160	4	○
30	961	160	4	○	957	160	1	○
31	957	160	4	○	952	160	3	○
月平均	958	160	5	—	956	160	4	—