

# クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 3年 3月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		単位	℃	℃	
1					969	160	5	○
2					969	160	5	○
3					970	160	4	○
4					968	160	5	○
5					964	160	5	○
6					969	160	5	○
7					968	160	4	○
8					967	160	5	○
9					962	160	4	○
10					962	160	5	○
11					962	160	5	○
12					963	160	6	○
13					963	160	5	○
14					961	160	6	○
15					959	160	5	○
16					963	160	4	○
17					963	160	4	○
18					966	160	5	○
19					965	160	6	○
20					962	160	5	○
21					958	160	5	○
22	962	160	6	○	961	160	5	○
23	969	160	5	○	960	160	5	○
24	983	160	6	○	968	160	5	○
25	972	160	5	○	959	160	5	○
26					964	160	6	○
27					959	160	5	○
28								
29	979	160	5	○				
30	973	160	5	○				
31	980	160	5	○				
月平均	974	160	5	—	964	160	5	—