

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 3年 6月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		単位	℃	℃	
1					942	160	5	○
2					953	160	5	○
3					948	160	5	○
4	960	160	4	○	939	160	4	○
5	959	160	3	○	951	160	3	○
6	956	160	2	○	943	160	3	○
7	953	160	3	○	941	160	3	○
8	956	160	4	○	946	160	5	○
9					950	160	4	○
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20	964	160	5	○				
21	958	160	4	○	954	160	4	○
22	957	160	6	○	953	160	5	○
23	965	160	4	○	958	160	4	○
24	963	160	4	○	955	160	3	○
25	959	160	4	○	957	160	4	○
26	961	160	5	○	952	160	3	○
27	963	160	4	○	952	160	2	○
28	961	160	5	○	953	160	4	○
29	958	160	5	○	954	160	6	○
30	961	160	4	○	956	160	5	○
月平均	960	160	4	—	950	160	4	—