

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 3年 11月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		単位	℃	℃	
1	961	160	5	○	960	160	3	○
2	962	160	5	○	958	160	4	○
3	968	160	4	○	966	160	4	○
4	967	160	4	○	962	160	6	○
5	963	160	5	○	955	160	5	○
6	957	160	4	○	952	160	4	○
7	962	160	6	○				
8	958	160	5	○				
9	962	160	6	○				
10	960	160	5	○				
11	962	160	5	○				
12	960	160	6	○				
13	959	160	5	○				
14	957	160	5	○				
15	959	160	4	○				
16	958	160	5	○				
17	958	160	5	○				
18	955	160	6	○				
19	954	160	6	○				
20	954	160	6	○				
21	957	160	5	○				
22	949	160	6	○				
23	956	160	5	○				
24	962	160	6	○				
25	960	160	5	○				
26	959	160	5	○				
27	964	160	5	○				
28	964	160	4	○				
29	959	160	5	○				
30	957	160	5	○				
月平均	959	160	5	—	959	160	4	—