

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 4年 1月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		単位	℃	℃	
1				○	977	160	3	○
2				○	974	160	3	○
3				○	969	160	1	○
4				○	970	160	3	○
5				○	970	160	2	○
6				○	966	160	2	○
7				○	967	160	4	○
8				○	960	160	2	○
9	962	160	4	○	961	160	0	○
10	962	160	5	○	959	160	2	○
11	964	160	5	○	959	160	3	○
12	970	160	4	○	968	160	2	○
13	962	161	3	○	961	160	1	○
14	964	160	4	○	962	160	2	○
15	967	160	4	○	961	160	1	○
16	957	160	1	○	955	160	0	○
17	965	161	3	○	962	160	3	○
18	961	160	4	○	958	160	3	○
19	969	160	4	○	961	160	4	○
20	960	161	5	○	957	160	3	○
21	959	161	4	○				
22	960	161	3	○				
23	960	161	4	○				
24	959	160	5	○				
25	961	160	5	○				
26	965	160	5	○				
27	971	160	5	○				
28	971	160	6	○				
29	968	160	5	○				
30	956	160	4	○				
31	960	160	5	○				
月平均	963	160	4	—	964	160	2	—