

# クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 3年 12月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		単位	℃	℃	
1	962	160	4	○				
2	956	160	6	○				
3	956	160	6	○				
4	948	160	7	○				
5	961	160	5	○				
6	952	160	6	○				
7	955	160	5	○	960	160	4	○
8	956	160	5	○	963	160	3	○
9	959	160	5	○	966	160	3	○
10	958	160	5	○	964	160	3	○
11	950	160	4	○	959	160	3	○
12	959	160	4	○	960	160	3	○
13	956	160	4	○	965	160	2	○
14	961	160	5	○	968	160	3	○
15	960	160	5	○	973	160	3	○
16	957	160	4	○	966	160	2	○
17	954	160	4	○	963	160	3	○
18					963	160	2	○
19					968	160	0	○
20					965	160	1	○
21					967	160	3	○
22					965	160	4	○
23					973	160	4	○
24					971	160	4	○
25					963	160	4	○
26					965	160	2	○
27					968	160	3	○
28					963	160	4	○
29					963	160	4	○
30					973	160	2	○
31					965	160	2	○
月平均	957	160	5	—	966	160	3	—