

# クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 2年 10月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		単位	℃	℃	
1	953	161	7	○	944	161	6	○
2	949	160	5	○				
3	950	161	5	○				
4	953	161	4	○				
5	968	161	5	○				
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15	968	160	5	○				
16	971	160	5	○				
17	970	160	5	○				
18	955	160	5	○	950	160	5	○
19	955	160	5	○	949	160	5	○
20	962	160	5	○	949	160	5	○
21	955	160	5	○	960	160	5	○
22	951	160	5	○	952	160	5	○
23	951	160	6	○	950	160	5	○
24	952	160	6	○	947	160	4	○
25	950	160	5	○	945	160	5	○
26	945	160	5	○	939	160	4	○
27	941	160	5	○	937	160	4	○
28	943	160	5	○	938	160	5	○
29	942	160	5	○	941	160	4	○
30	933	160	6	○	941	160	4	○
31	940	160	5	○	945	160	4	○
月平均	953	160	5	—	946	160	5	—