

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 3年 8月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		単位	℃	℃	
1	959	160	5	○				
2	947	160	5	○				
3	945	160	7	○				
4	949	160	5	○				
5	951	160	5	○				
6	947	160	6	○				
7	951	160	5	○				
8	957	160	5	○				
9	948	160	6	○				
10	942	160	6	○				
11	951	160	5	○				
12	940	160	7	○				
13	944	160	6	○	946	160	5	○
14	944	160	5	○	942	160	4	○
15	951	160	5	○	951	160	2	○
16	947	160	5	○	946	160	3	○
17	943	160	5	○	947	160	3	○
18	948	160	6	○	944	160	2	○
19	938	160	5	○	944	160	3	○
20	937	160	5	○	942	160	5	○
21	950	160	4	○	954	160	1	○
22					960	160	3	○
23					953	160	3	○
24					951	160	3	○
25					955	160	5	○
26					956	160	3	○
27					950	160	4	○
28					954	160	3	○
29					951	160	4	○
30	955	160	5	○	953	160	4	○
31	959	160	5	○	955	160	4	○
月平均	948	160	5	—	950	160	3	—