

# クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 3年 9月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		単位	℃	℃	
1	964	160	5	○	957	160	3	○
2	961	160	5	○	955	160	4	○
3	951	160	5	○	947	160	3	○
4	950	160	7	○	947	160	1	○
5	947	160	1	○	944	160	1	○
6					964	160	0	○
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16	957	160	5	○				
17	963	160	6	○	958	160	4	○
18	956	160	4	○	953	160	4	○
19	954	160	5	○	952	160	3	○
20	948	160	5	○	950	160	4	○
21	963	160	5	○	959	160	4	○
22	968	160	5	○	963	160	4	○
23	961	160	5	○	954	160	2	○
24	961	160	4	○	952	160	3	○
25	961	160	5	○	955	160	4	○
26	951	161	4	○	952	160	2	○
27	956	160	5	○	953	160	3	○
28	960	160	5	○	953	160	3	○
29	960	160	5	○	957	160	4	○
30	949	160	5	○	951	160	3	○
月平均	957	160	5	—	954	160	3	—