

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 4年 2月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		850℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	964	161	6		○			
2	970	160	4	○				
3	968	160	4	○				
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10	965	160	5	○				
11	967	160	5	○				
12	969	160	5	○				
13	972	160	4	○				
14	963	160	5	○				
15	965	160	5	○				
16	964	160	6	○				
17								
18								
19								
20								
21					961	160	5	○
22					969	161	4	○
23					962	160	3	○
24					966	160	4	○
25					962	160	4	○
26	957	160	6	○	967	160	4	○
27	962	160	5	○	965	160	3	○
28	954	160	6	○	962	160	3	○
月平均	965	160	5	—	964	160	4	—