

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 3年 2月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		850℃以上	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	961	160	5	○				
2	963	160	7	○				
3	958	160	6	○				
4	960	160	6	○				
5	964	160	6	○				
6	968	160	6	○				
7	964	160	6	○				
8	965	160	7	○				
9	956	160	8	○				
10	960	160	6	○				
11	964	160	7	○				
12	956	160	7	○				
13	958	160	6	○				
14	964	160	6	○				
15	961	160	6	○				
16	954	160	7	○				
17	951	160	7	○				
18	959	160	8	○				
19	962	160	6	○	964	160	4	○
20	954	160	6	○	956	160	4	○
21	948	160	4	○	946	160	5	○
22	960	160	6	○	967	160	4	○
23	961	160	6	○	965	160	3	○
24	955	160	5	○	963	160	3	○
25	951	160	6	○	962	160	4	○
26					961	160	4	○
27					960	160	4	○
28					973	160	3	○
月平均	959	160	6	—	962	160	4	—