

令和3年度 クリーン21長谷山放流水水質検査結果

(2)放流水の水質(年1回実施項目)

項目	単位	採水日	検査結果日	基準値	測定結果
アルキル水銀化合物	mg/l	R3.5.13	R3.5.27	検出されないこと	不検出
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l			≤ 0.0025	<0.0005
カドミウム及びその化合物	mg/l			≤ 0.03	<0.01
鉛及びその化合物	mg/l			≤ 0.05	<0.01
有機磷化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNIに限る。)	mg/l			≤ 0.5	<0.1
六価クロム化合物	mg/l			≤ 0.25	<0.05
砒素及びその化合物	mg/l			≤ 0.05	<0.01
シアン化合物	mg/l			≤ 0.5	<0.1
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l			≤ 0.0015	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/l			≤ 0.1	<0.03
テトラクロロエチレン	mg/l			≤ 0.05	<0.01
ジクロロメタン	mg/l			≤ 0.1	<0.02
四塩化炭素	mg/l			≤ 0.01	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/l			≤ 0.02	<0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			≤ 0.1	<0.02
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			≤ 0.2	<0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			≤ 1.5	<0.3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			≤ 0.03	<0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/l			≤ 0.01	<0.002
チウラム	mg/l			≤ 0.03	<0.006
シマジン	mg/l			≤ 0.015	<0.003
チオベンカルブ	mg/l			≤ 0.1	<0.02
ベンゼン	mg/l			≤ 0.05	<0.01
セレン及びその化合物	mg/l			≤ 0.05	<0.01
ほう素及びその化合物	mg/l			≤ 5	<1
ふっ素及びその化合物	mg/l			≤ 4	<0.8
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l			≤ 50	2.8
1,4-ジオキサン	mg/l			≤ 0.5	<0.005
【備考】					
・不検出とは、定量下限値を下回っていることを示す。					