

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 3年 7月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		単位	℃	℃	
1	947	160	6	○	949	160	4	○
2	950	160	5	○	944	160	5	○
3	955	160	4	○	947	160	5	○
4	962	160	5	○	947	160	4	○
5	953	160	5	○	947	160	5	○
6	948	160	6	○	942	160	5	○
7	960	160	5	○	949	160	4	○
8	954	160	4	○	947	160	5	○
9	940	160	3	○	944	160	4	○
10	944	160	3	○	938	160	4	○
11	938	160	3	○	939	160	2	○
12	937	161	4	○	934	160	5	○
13	947	160	5	○	946	160	5	○
14	957	160	5	○	949	160	5	○
15	947	160	5	○	943	160	4	○
16	952	160	5	○				
17	947	160	4	○				
18	960	160	5	○				
19	951	160	4	○				
20	947	160	5	○				
21	958	160	5	○				
22	959	160	5	○				
23	954	160	4	○				
24	961	160	3	○				
25	955	160	5	○				
26	960	160	4	○				
27	952	160	5	○				
28	957	160	5	○				
29	956	160	5	○				
30	954	160	5	○				
31	953	160	4	○				
月平均	952	160	5	—	944	160	4	—