

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 3年 1月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (ストロブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (ストロブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		850℃以上	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm		
1	953	160	6	○				
2	957	160	7	○				
3	960	160	5	○				
4	968	160	5	○				
5	953	160	6	○				
6	964	160	5	○	948	160	5	○
7	960	160	5	○	949	160	4	○
8	950	160	4	○	950	160	5	○
9	960	160	6	○	948	160	5	○
10	955	160	6	○	946	160	5	○
11	952	160	6	○	949	160	5	○
12	958	160	6	○	946	160	6	○
13	964	160	6	○	953	160	5	○
14	956	160	6	○	948	160	6	○
15	951	160	6	○	942	160	6	○
16	950	160	6	○	943	160	6	○
17	954	160	4	○				
18	966	160	5	○				
19	961	160	6	○				
20	962	160	6	○				
21	950	160	6	○				
22	952	160	6	○				
23	956	160	6	○				
24	965	160	6	○				
25	970	160	6	○				
26	965	160	5	○				
27	967	160	5	○				
28	965	160	6	○				
29	961	160	6	○				
30	956	160	7	○				
31	962	160	5	○				
月平均	959	160	6	—	947	160	5	—