

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 2年 8月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		単位	℃	℃	
1	952	161	7	○				
2	958	160	6	○				
3	958	161	7	○				
4	954	160	6	○				
5	956	160	7	○				
6	949	160	5	○				
7								
8								
9								
10								
11	958	160	6	○				
12	968	160	6	○				
13	965	161	6	○				
14	966	160	6	○	951	161	5	○
15	965	160	5	○	950	161	2	○
16	957	161	6	○	946	160	3	○
17	954	161	7	○	937	160	4	○
18	960	161	6	○	957	160	4	○
19	957	160	6	○	951	160	5	○
20	957	160	6	○	953	160	5	○
21	958	160	6	○	951	160	6	○
22	962	160	5	○	955	160	5	○
23	953	160	6	○	943	160	3	○
24	964	160	5	○	955	160	4	○
25	962	160	6	○	954	160	5	○
26	958	160	5	○	954	160	5	○
27	957	161	6	○	945	160	4	○
28	947	160	5	○	930	160	3	○
29	951	160	5	○	946	160	4	○
30	940	161	5	○	945	160	4	○
31	956	160	4	○	948	160	3	○
月平均	957	160	6	—	948	160	4	—