

# クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 2年 11月

測定項目	1号炉				2号炉				排ガス冷却設備ばい塵除去
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口温度)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口温度)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去	
管理値	850°C以上	200°C以下	30ppm以下		850°C以上	200°C以下	30ppm以下		
単位	°C	°C	ppm		°C	°C	ppm		
1	939	160	4	○	944	160	2	○	
2	941	160	4	○	941	160	4	○	
3	938	160	5	○	933	160	4	○	
4	944	160	4	○	935	160	3	○	
5	942	160	5	○	935	160	5	○	
6	943	160	6	○	933	160	5	○	
7	940	160	5	○	936	160	4	○	
8	943	161	5	○	934	160	4	○	
9	941	160	5	○	938	160	4	○	
10	941	162	6	○	952	160	5	○	
11	949	165	6	○	956	160	5	○	
12	946	165	6	○	949	160	5	○	
13	936	162	6	○	946	160	5	○	
14					945	160	5	○	
15					941	160	4	○	
16					949	160	5	○	
17					949	160	6	○	
18					954	160	6	○	
19					953	160	6	○	
20					945	160	6	○	
21					949	160	5	○	
22					944	160	5	○	
23					948	160	4	○	
24					947	160	5	○	
25					951	160	6	○	
26					946	160	6	○	
27					948	160	5	○	
28					953	160	6	○	
29					951	160	6	○	
30					951	160	5	○	
月平均	942	161	5	—	945	160	5	—	