

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 2年 12月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		850℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm	
1					948	160	5	○
2					949	160	7	○
3					955	160	6	○
4					951	160	6	○
5					952	160	6	○
6					959	160	6	○
7					954	160	6	○
8	960	160	7	○	953	160	6	○
9	965	160	6	○	957	160	5	○
10	954	160	5	○	945	160	7	○
11	958	160	7	○	949	160	6	○
12	955	160	5	○	948	160	6	○
13	948	160	4	○	942	160	5	○
14	956	160	6	○	950	160	6	○
15	956	160	7	○	947	160	6	○
16	954	160	6	○	958	160	6	○
17	952	160	6	○	949	160	6	○
18	949	160	6	○	942	160	6	○
19	962	160	5	○				
20	962	160	5	○				
21	961	160	6	○				
22	959	160	6	○				
23	959	160	6	○				
24	964	160	6	○				
25	958	160	6	○				
26	965	160	6	○				
27	968	160	6	○				
28	958	160	6	○				
29	955	160	6	○				
30	959	160	6	○				
31	962	160	6	○				
月平均	958	160	6	—	950	160	6	—