

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 2年 7月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		850℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	961	160	6		○	953	161	
2	955	160	5	○	953	161	5	○
3	956	160	5	○	954	161	5	○
4	955	160	5	○	952	161	5	○
5	960	160	5	○	956	161	5	○
6	959	160	6	○	948	161	4	○
7	955	160	6	○	947	161	5	○
8	952	160	5	○	951	161	5	○
9	951	160	5	○	952	161	5	○
10	949	160	6	○	954	160	5	○
11	950	160	5	○	953	161	5	○
12	949	160	6	○	948	160	4	○
13	944	160	5	○	947	161	6	○
14	946	160	5	○	946	161	5	○
15	950	160	6	○	942	161	4	○
16	948	160	6	○	946	161	5	○
17	948	160	5	○	943	160	7	○
18	952	160	5	○	941	161	5	○
19	954	160	5	○				
20	956	160	6	○				
21	958	161	6	○				
22	965	160	5	○				
23	964	160	5	○				
24	956	160	6	○				
25	959	160	5	○				
26	965	160	5	○				
27	955	160	6	○				
28	945	161	6	○				
29	956	161	6	○				
30	953	160	7	○				
31	946	161	6	○				
月平均	954	160	6	—	949	161	5	—