

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 2年 6月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		単位	℃	℃	
1	960	160	2	○	939	161	4	○
2	954	160	2	○	937	161	6	○
3	960	160	3	○	942	161	5	○
4	959	160	3	○	943	161	6	○
5	961	160	3	○	942	161	4	○
6	956	160	3	○	947	161	5	○
7	956	160	2	○	949	161	4	○
8	958	160	3	○	952	161	3	○
9	969	160	3	○	952	161	4	○
10	968	160	3	○	948	161	5	○
11					956	161	7	○
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21	961	160	5	○				
22	964	160	6	○	958	161	6	○
23	961	160	6	○	959	161	5	○
24	958	160	7	○	955	161	6	○
25	957	160	6	○	959	161	5	○
26	953	160	6	○	952	161	6	○
27	964	160	6	○	957	161	5	○
28	955	160	6	○	950	161	6	○
29	951	160	6	○	955	161	5	○
30	958	160	6	○	952	161	5	○
月平均	959	160	4	—	950	161	5	—