

令和3年度 クリーンパーク折居 排ガス測定結果一覧表

1号炉 採取場所:1号炉煙突

採取日	検査結果日	ばいじん濃度 12%酸素換算 g/m <sup>3</sup> N	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度 12%酸素換算 volppm	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度 12%酸素換算 volppm	全水銀濃度 12%酸素換算 μg/m <sup>3</sup> N	粒子状水銀濃度 12%酸素換算 μg/m <sup>3</sup> N	ガス状水銀濃度 12%酸素換算 μg/m <sup>3</sup> N
			濃度 12%酸素換算	排出量 m <sup>3</sup> N/h	K値		12%酸素換算					
			volppm				mg/m <sup>3</sup> N	volppm				
5月13日	5月26日	<0.002	11	0.17	0.039	53	3	2	15	-	-	-
7月12日	8月2日	<0.002	10	0.16	0.037	53	7	4	10	0.84	0.0023	0.83
9月17日	10月13日	<0.002	6	0.096	0.021	54	3	2	<10	-	-	-
11月12日	12月3日	<0.002	8	0.14	0.032	58	4	2	<10	-	-	-
1月7日	2月1日	<0.002	3	0.054	0.012	55	1	1	<10	0.29	0.0021	0.28
3月3日	3月22日	<0.002	10	0.16	0.038	54	4	2	<10	-	-	-
平均		0.002	8	0.130	0.030	55	4	2	11	0.57	0.0022	0.56
規制値		≤0.08		≤1.405	≤2.34	≤250	≤700	≤430	≤100	≤50		
管理値		≤0.01	≤20			≤80		≤20	≤30	≤50		

2号炉 採取場所:2号炉煙突

採取日	検査結果日	ばいじん濃度 12%酸素換算 g/m <sup>3</sup> N	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度 12%酸素換算 volppm	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度 12%酸素換算 volppm	全水銀濃度 12%酸素換算 μg/m <sup>3</sup> N	粒子状水銀濃度 12%酸素換算 μg/m <sup>3</sup> N	ガス状水銀濃度 12%酸素換算 μg/m <sup>3</sup> N
			濃度 12%酸素換算	排出量 m <sup>3</sup> N/h	K値		12%酸素換算					
			volppm				mg/m <sup>3</sup> N	volppm				
5月13日	5月26日	<0.002	10	0.17	0.040	55	5	3	<10	-	-	-
7月12日	8月2日	<0.002	7	0.10	0.025	56	7	4	<10	0.30	0.0026	0.30
9月17日	10月13日	<0.002	7	0.10	0.023	55	3	2	<10	-	-	-
11月12日	12月3日	<0.002	8	0.12	0.029	55	2	1	<10	-	-	-
1月7日	2月1日	<0.002	3	0.058	0.013	57	1	<1	<10	0.75	0.0042	0.75
3月3日	3月22日	<0.002	1	0.030	0.006	56	2	1	<10	-	-	-
平均		0.002	6	0.096	0.023	56	3	2	10	0.53	0.0034	0.53
規制値		≤0.08		≤1.405	≤2.34	≤250	≤700	≤430	≤100	≤50		
管理値		≤0.01	≤20			≤80		≤20	≤30	≤50		

※ 一酸化炭素濃度の規制値は1時間平均値、管理値は4時間平均値です。