

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 4年 3月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器 出口排ガス温度 (節炭器入口温度)	CO濃度 (煙突)	排ガス冷却設備 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器 出口排ガス温度 (節炭器入口温度)	CO濃度 (煙突)	排ガス冷却設備 (スートブロワ)
	管理値	200℃ 以下	30ppm 以下		800℃ 以上	200℃ 以下	30ppm 以下	
	単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm	
1	975	175	7	○	971	173	5	○
2	976	175	5	○	972	174	4	○
3	971	174	3	○	968	172	3	○
4	972	175	6	○	968	172	4	○
5	970	172	7	○	966	171	6	○
6	973	173	8	○	966	171	5	○
7	973	175	8	○	967	173	5	○
8	970	176	6	○	971	174	3	○
9	971	172	7	○	973	173	3	○
10					980	171	4	○
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20	960	175	6	○				
21	963	172	8	○				
22	961	172	7	○				
23	953	170	8	○				
24	964	172	8	○				
25	958	172	9	○				
26	955	169	7	○	972	170	7	○
27	964	173	8	○	960	171	6	○
28	964	173	10	○	968	171	9	○
29	966	174	8	○	965	171	8	○
30	969	174	8	○	965	171	7	○
31	970	174	9	○	962	171	7	○
月平均	967	173	7	—	968	172	5	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。