

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 3年 11月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器 出口排ガス温度 (節炭器入口温度)	CO濃度 (煙突)	排ガス冷却設備 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器 出口排ガス温度 (節炭器入口温度)	CO濃度 (煙突)	排ガス冷却設備 (スートブロワ)
	管理値	200℃ 以下	30ppm 以下		管理値	200℃ 以下	30ppm 以下	
単位	℃	℃	ppm	単位	℃	℃	ppm	
1								
2								
3								
4								
5								
6	931	176	16					
7	934	169	13	○				
8	928	168	10	○				
9	942	167	7	○	941	170	5	○
10	942	168	7	○	943	165	8	○
11	947	168	7	○	948	165	7	○
12	944	168	5	○	954	166	3	○
13	948	169	5	○	950	167	4	○
14	950	169	5	○	957	167	6	○
15	952	171	6	○	955	168	6	○
16	956	171	5	○	960	168	5	○
17	960	171	4	○	961	171	5	○
18	955	170	6	○	945	168	6	○
19	956	171	6	○	950	168	4	○
20	948	172	5	○				
21	946	170	5	○				
22	939	171	5	○				
23	935	172	4	○	941	169	5	○
24	953	171	4	○	947	169	4	○
25	949	170	3	○	946	167	6	○
26	959	173	3	○	944	168	6	○
27	943	169	3	○	942	168	4	○
28	963	173	3	○	945	168	5	○
29	958	172	5	○	949	169	6	○
30	962	172	5	○	948	169	6	○
月平均	948	170	6	—	949	168	5	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。