

# クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 3年      12月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	956	169	6		○	946	168	
2	970	171	7	○	955	168	6	○
3	960	172	7	○	954	170	5	○
4	954	168	4	○	941	167	6	○
5	970	173	7	○	959	170	5	○
6	967	170	8	○	956	169	8	○
7	958	174	6	○	951	171	6	○
8	960	170	5	○	949	169	7	○
9	970	172	6	○	958	170	6	○
10	956	170	5	○	943	171	9	○
11	969	171	6	○	953	168	6	○
12	965	171	8	○	952	168	8	○
13	973	172	7	○	966	169	6	○
14	966	171	4	○	957	169	7	○
15	973	172	6	○	955	169	7	○
16	973	172	8	○	957	169	5	○
17	969	171	9	○	953	169	8	○
18	966	170	4	○	944	169	6	○
19	970	171	8	○	949	169	6	○
20	969	172	8	○	949	169	9	○
21	963	172	8	○	953	170	5	○
22	967	172	9	○	950	170	8	○
23	966	172	9	○	953	170	6	○
24	975	172	8	○	956	170	5	○
25	977	172	10	○	964	170	5	○
26	976	172	8	○	960	169	5	○
27	973	171	7	○	963	169	7	○
28	975	172	9	○	964	169	5	○
29	975	172	8	○	958	170	5	○
30	978	171	8	○	966	169	6	○
31	979	171	8	○	964	169	8	○
月平均	968	171	7	—	955	169	6	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。