

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 4年 2月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値 800℃ 以上	200℃ 以下	30ppm 以下		管理値 800℃ 以上	200℃ 以下	30ppm 以下	
単位	℃	℃	ppm	単位	℃	℃	ppm	
1	948	171	5	○	953	170	4	○
2	968	172	5	○	959	170	5	○
3	961	173	6	○	960	171	4	○
4	969	174	4	○	957	171	5	○
5	966	173	5	○	963	170	5	○
6	968	171	2	○	951	170	5	○
7	969	173	2	○	962	172	4	○
8	978	174	4	○	967	172	4	○
9	985	176	6	○	974	174	5	○
10	975	174	4	○	964	172	4	○
11	974	174	5	○	968	171	3	○
12	966	172	3	○	963	172	3	○
13	973	172	6	○	962	170	4	○
14	967	174	8	○	965	172	4	○
15	978	176	8	○	973	173	4	○
16	974	176	7	○	969	174	5	○
17	977	174	7	○	973	173	6	○
18	975	176	6	○	967	172	4	○
19	976	173	8	○	972	172	4	○
20	971	175	7	○	965	171	4	○
21	975	176	8	○	968	173	5	○
22	973	176	6	○	969	174	4	○
23	972	174	6	○	963	172	4	○
24	979	175	4	○	971	172	4	○
25	976	177	7	○	967	174	4	○
26	973	174	5	○	970	173	4	○
27	980	175	7	○	974	172	4	○
28	979	176	8	○	970	172	5	○
月平均	972	174	6	—	966	172	4	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。