

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 3年 9月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃ 以下	30ppm 以下		800℃ 以上	200℃ 以下	30ppm 以下	
	単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm	
1	963	171	9	○				
2	953	172	9	○				
3	951	171	7	○				
4	957	170	7	○	960	167	5	○
5	949	170	6	○	948	166	5	○
6	958	171	8	○	953	168	3	○
7	961	173	8	○	954	170	2	○
8	954	170	7	○	958	169	3	○
9	944	172	7	○	948	170	3	○
10	942	168	7	○	950	168	3	○
11	948	170	6	○	944	168	4	○
12	934	169	10	○	938	168	3	○
13	948	171	8	○	944	168	4	○
14	944	170	6	○	944	169	2	○
15	941	169	8	○	937	167	4	○
16	946	170	8	○	938	167	5	○
17	941	169	7	○	928	168	5	○
18	932	169	10	○	933	169	4	○
19	934	168	9	○	929	167	6	○
20	943	170	7	○	940	169	5	○
21	945	169	6	○	946	170	5	○
22	945	167	9	○	940	166	8	○
23	936	166	6	○	926	165	7	○
24	941	166	6	○	937	165	7	○
25	937	166	8	○	935	165	4	○
26	932	167	8	○	927	166	6	○
27	931	167	6	○	924	165	6	○
28	933	167	5	○	924	166	7	○
29	928	167	9	○	920	167	9	○
30	939	166	7	○	925	165	10	○
月平均	944	169	7	—	939	167	5	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。