

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 3年 8月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	956	170	6		○	950	169	
2	957	170	6	○	945	168	11	○
3	954	173	5	○	938	170	10	○
4	951	172	6	○	942	169	8	○
5	954	171	6	○	944	169	11	○
6	939	171	5	○	941	169	8	○
7					946	169	8	○
8					933	171	8	○
9					932	170	11	○
10					937	170	9	○
11					951	170	9	○
12					950	169	9	○
13					899	170	13	
14	941	174	8	○				
15	953	172	12	○				
16	950	171	9	○				
17	945	169	7	○				
18	946	171	9	○				
19	937	172	7	○				
20	945	168	6	○				
21	931	170	6	○				
22	936	172	7	○				
23	947	172	6	○				
24	934	169	7	○				
25	942	170	7	○				
26	960	172	9	○				
27	950	168	9	○				
28	940	168	7	○				
29	957	170	9	○				
30	960	172	7	○				
31	954	172	7	○				
月平均	947	171	7	—	939	169	10	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。