

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 3年 7月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	950	169	8		○	941	171	
2	940	167	8	○	943	169	9	○
3	950	169	6	○	911	167	10	
4	943	169	8	○				
5	941	169	8	○	934	171	7	○
6	937	165	8	○	943	167	8	○
7	941	165	7	○	934	168	6	○
8	939	166	8	○	942	167	6	○
9	929	167	8	○	935	167	8	○
10	936	167	10	○	932	169	9	○
11	940	167	8	○	933	168	7	○
12	935	166	8	○	931	169	7	○
13	931	170	10	○	910	171	17	○
14	955	170	6	○				
15	950	170	5	○				
16	931	170	8	○				
17	929	167	7	○				
18	942	169	5	○	949	172	9	○
19	945	170	7	○	934	171	9	○
20	943	172	4	○	947	169	7	○
21	955	172	6	○	943	169	6	○
22	955	171	6	○	941	169	8	○
23	944	171	4	○	937	169	7	○
24	940	170	4	○	932	169	7	○
25	934	170	5	○	929	169	9	○
26	943	170	6	○				
27	953	172	4	○	947	184	8	○
28	961	172	5	○	951	169	6	○
29	959	172	6	○	944	169	8	○
30	960	172	7	○	946	169	8	○
31	956	172	6	○	943	169	10	○
月平均	944	169	7	—	937	170	8	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。