

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 3年 4月

| 測定項目 | 1号炉 | | | | 2号炉 | | | |
|------|-----------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|
| | 炉出口温度 (炉内温度) | ろ過式集じん器 入口温度 (節炭器出口排ガス温度) | CO濃度(煙突) | 排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ) | 炉出口温度 (炉内温度) | ろ過式集じん器 入口温度 (節炭器出口排ガス温度) | CO濃度(煙突) | 排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ) |
| | 管理値 | 200℃ 以下 | 30ppm 以下 | | 800℃ 以上 | 200℃ 以下 | 30ppm 以下 | |
| | 単位 | ℃ | ppm | | ℃ | ℃ | ppm | |
| 1 | 945 | 162 | 5 | | ○ | 936 | 161 | |
| 2 | 953 | 160 | 8 | ○ | 942 | 160 | 8 | ○ |
| 3 | 951 | 161 | 7 | ○ | 943 | 160 | 7 | ○ |
| 4 | 947 | 162 | 7 | ○ | 927 | 162 | 9 | ○ |
| 5 | 943 | 162 | 6 | ○ | 932 | 161 | 9 | ○ |
| 6 | 939 | 164 | 11 | ○ | 926 | 164 | 11 | ○ |
| 7 | 963 | 168 | 6 | ○ | 949 | 167 | 6 | ○ |
| 8 | 960 | 169 | 7 | ○ | 956 | 168 | 6 | ○ |
| 9 | 956 | 168 | 4 | ○ | 947 | 169 | 6 | ○ |
| 10 | 956 | 167 | 5 | ○ | 937 | 166 | 7 | ○ |
| 11 | 956 | 167 | 6 | ○ | 945 | 167 | 9 | ○ |
| 12 | 958 | 169 | 9 | ○ | 947 | 167 | 9 | ○ |
| 13 | 959 | 169 | 10 | ○ | 946 | 167 | 7 | ○ |
| 14 | 954 | 169 | 12 | ○ | 941 | 168 | 10 | ○ |
| 15 | 955 | 168 | 11 | ○ | 940 | 166 | 10 | ○ |
| 16 | 955 | 170 | 7 | ○ | 945 | 168 | 6 | ○ |
| 17 | 954 | 168 | 8 | ○ | 942 | 167 | 10 | ○ |
| 18 | 957 | 169 | 7 | ○ | 946 | 167 | 7 | ○ |
| 19 | 956 | 169 | 10 | ○ | | | | |
| 20 | 954 | 170 | 8 | ○ | | | | |
| 21 | 955 | 170 | 8 | ○ | | | | |
| 22 | 960 | 169 | 8 | ○ | | | | |
| 23 | 951 | 169 | 9 | ○ | | | | |
| 24 | 955 | 169 | 8 | ○ | | | | |
| 25 | 954 | 169 | 10 | ○ | | | | |
| 26 | 960 | 169 | 8 | ○ | 939 | 175 | 7 | ○ |
| 27 | 953 | 170 | 9 | ○ | 944 | 168 | 5 | ○ |
| 28 | 958 | 170 | 8 | ○ | 951 | 167 | 6 | ○ |
| 29 | 960 | 169 | 7 | ○ | 948 | 167 | 7 | ○ |
| 30 | 958 | 170 | 6 | ○ | 944 | 167 | 7 | ○ |
| 月平均 | 955 | 168 | 8 | — | 942 | 166 | 8 | — |

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。