

# クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 3年      10月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	943	166	8		○	935	166	
2	952	168	9	○	944	167	7	○
3	956	167	8	○	948	167	5	○
4	953	168	9	○	947	168	6	○
5	946	169	9	○	938	169	9	○
6	947	167	9	○	942	167	5	○
7	948	167	9	○	950	168	5	○
8	950	169	10	○	947	168	5	○
9	943	168	7	○	942	167	6	○
10	944	167	7	○	936	167	6	○
11	937	168	8	○	930	168	6	○
12					944	170	6	○
13	950	179	13		954	170	4	○
14	946	170	7	○	948	169	5	○
15	943	169	8	○	944	169	7	○
16	948	169	10	○	954	168	6	○
17	958	168	7	○	966	170	5	○
18	962	170	9	○	957	169	6	○
19	948	170	7	○	946	170	6	○
20	960	169	7	○	953	170	5	○
21					954	171	6	○
22					934	168	8	○
23					961	171	6	○
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
月平均	949	169	8	—	947	169	6	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。