

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 3年 5月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	955	168	9	○	941	166	9	○
2	957	168	8	○	947	165	10	○
3	955	169	10	○	938	166	11	○
4	962	169	6	○	947	167	6	○
5	960	170	8	○	952	166	7	○
6	964	169	6	○	953	166	6	○
7	959	169	7	○	945	166	7	○
8	961	168	6	○	945	166	8	○
9	959	168	12	○	949	165	9	○
10	963	168	8	○	951	165	7	○
11	955	170	8	○	936	167	7	○
12	958	169	8	○	948	167	5	○
13	959	168	8	○	947	166	7	○
14	948	169	11	○	943	168	7	○
15	954	169	9	○	949	167	7	○
16	961	167	7	○	951	168	7	○
17	955	168	9	○	943	167	7	○
18	946	169	8	○	931	169	9	○
19	946	168	9	○	932	167	10	○
20	935	169	9	○	924	168	9	○
21	928	169	10	○	921	168	9	○
22	935	168	11	○	919	169	10	○
23	924	167	9	○				
24	922	168	9	○				
25	929	168	8	○	923	170	9	○
26	942	169	7	○	916	169	13	○
27	926	168	8	○				
28	917	168	10	○				
29	925	168	6	○				
30	926	166	7	○				
31	930	169	7	○				
月平均	946	168	8	—	940	167	8	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。