

# クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 2年          7月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度（煙突）	排ガス冷却設備ばい塵除去 （スートブロワ）	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度（煙突）	排ガス冷却設備ばい塵除去 （スートブロワ）
	管理値	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	933	173	7		○	938	173	
2					947	170	6	○
3					944	172	7	○
4					939	170	5	○
5					942	169	5	○
6					941	172	5	○
7					949	172	4	○
8					946	171	8	○
9					948	171	7	○
10					939	172	5	○
11					944	171	6	○
12					941	171	9	○
13					951	171	6	○
14					949	172	6	○
15					950	171	5	○
16	932	181	5		946	171	6	○
17	940	173	5	○	943	172	5	○
18	940	172	6	○	947	172	6	○
19	940	171	6	○	942	171	3	○
20	941	172	5	○	944	172	10	○
21	945	173	4	○	941	173	6	○
22	940	172	5	○	946	172	7	○
23	933	171	7	○	940	171	7	○
24	938	170	7	○	939	171	6	○
25	930	171	7	○	940	171	3	○
26	932	171	7	○	933	169	5	○
27	934	173	5	○	941	171	7	○
28	936	171	6	○	945	172	6	○
29	940	172	8	○	947	170	6	○
30	934	173	7	○	943	171	6	○
31	939	173	7	○	940	171	6	○
月平均	937	172	6	—	943	171	6	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。