

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 2年 6月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度（煙突）	排ガス冷却設備ばい塵除去 （スートブロワ）	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度（煙突）	排ガス冷却設備ばい塵除去 （スートブロワ）
	管理値	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	940	169	7		○	938	169	
2	938	170	8	○	939	169	4	○
3	939	170	9	○	943	170	5	○
4	941	170	8	○	945	169	6	○
5	947	171	6	○	940	170	9	○
6	942	170	7	○	940	169	5	○
7	936	170	6	○	941	169	4	○
8	943	171	5	○	945	170	5	○
9	945	171	5	○	947	170	5	○
10	946	171	8	○	949	170	5	○
11	943	171	6	○	947	171	6	○
12	948	171	6	○	950	170	3	○
13	935	171	8	○	944	170	4	○
14	943	170	9	○	937	170	5	○
15	935	171	7	○	935	171	4	○
16	946	171	6	○	940	171	5	○
17	950	171	5	○	948	170	4	○
18	950	171	8	○	950	170	4	○
19	943	171	8	○	949	170	3	○
20	946	171	8	○	946	170	2	○
21	941	170	8	○	947	169	3	○
22	938	171	7	○	944	170	4	○
23	943	172	6	○	946	171	3	○
24	945	169	5	○	941	169	3	○
25	943	170	7	○	939	169	5	○
26	949	170	8	○	944	170	5	○
27	940	171	10	○	939	170	5	○
28	944	169	8	○	939	169	5	○
29	930	170	7	○	939	170	3	○
30	928	172	7	○	939	172	6	○
月平均	942	171	7	—	943	170	4	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。