

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 2年 4月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		850℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	971	160	2		○			
2	972	160	2	○				
3	968	160	3	○				
4	975	160	1	○				
5	969	160	1	○	965	161	3	○
6	970	160	1	○	967	161	4	○
7	965	160	4	○	965	161	3	○
8	972	160	5	○	973	161	5	○
9	973	160	3	○	969	161	4	○
10	970	160	3	○	968	161	4	○
11	968	160	2	○	966	161	2	○
12	962	160	1	○	960	161	2	○
13	962	160	2	○	963	161	3	○
14	961	160	4	○	964	161	5	○
15	968	160	3	○	962	161	5	○
16	962	160	5	○	961	161	6	○
17	957	160	5	○	958	161	6	○
18	956	160	4	○	958	161	6	○
19					967	161	6	○
20					968	161	6	○
21					963	161	6	○
22					970	161	6	○
23					963	161	6	○
24					968	161	5	○
25					964	161	5	○
26					967	161	4	○
27					963	161	5	○
28					960	161	5	○
29					966	161	5	○
30					968	161	5	○
月平均	967	160	3	—	965	161	5	—