

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 2年 4月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度（煙突）	排ガス冷却設備ばい塵除去 （スートブロワ）	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度（煙突）	排ガス冷却設備ばい塵除去 （スートブロワ）
	管理値	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	966	172	7		○	953	169	
2	953	170	6	○	946	167	5	○
3	947	170	5	○	943	166	5	○
4	958	172	7	○				
5	955	171	7	○				
6	953	170	8	○				
7	955	171	7	○	954	177	4	○
8	960	173	5	○	953	169	3	○
9	961	171	7	○	953	168	4	○
10	961	171	5	○	946	169	5	○
11	954	171	6	○	942	168	4	○
12	954	170	7	○	942	167	4	○
13	950	171	7	○	939	169	5	○
14	946	172	6	○	937	170	9	○
15	947	172	10	○	940	170	6	○
16	950	173	8	○	936	170	7	○
17	953	171	7	○	939	169	6	○
18	932	170	9	○	926	168	4	○
19	951	172	11	○	941	170	8	○
20	940	171	10	○				
21	948	170	6	○				
22	953	170	7	○				
23	949	172	8	○				
24	952	172	7	○				
25	951	171	10	○				
26	952	171	9	○				
27	948	171	8	○				
28	951	172	9	○	948	173	1	○
29	951	171	11	○	946	168	3	○
30	953	171	10	○	948	167	4	○
月平均	952	171	8	—	944	169	5	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。