

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 2年 5月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		単位	℃	℃	
1					968	161	5	○
2					966	161	5	○
3					963	161	5	○
4					973	161	5	○
5					969	161	5	○
6					967	161	5	○
7					973	161	5	○
8					972	161	5	○
9					965	161	5	○
10					961	161	4	○
11					965	161	5	○
12					972	161	4	○
13					962	161	5	○
14	967	160	4	○	957	161	5	○
15	973	160	5	○	956	161	5	○
16	964	160	3	○	959	161	5	○
17	963	161	3	○	953	161	4	○
18	971	160	3	○	955	161	5	○
19	961	160	5	○	951	161	5	○
20	963	160	6	○	949	161	5	○
21	965	160	6	○	952	161	6	○
22	963	160	4	○	950	161	5	○
23	968	160	5	○	952	161	5	○
24	964	160	4	○	958	161	6	○
25	963	160	4	○	948	161	5	○
26	967	160	4	○	950	161	6	○
27	961	160	5	○	951	161	5	○
28	962	160	3	○	946	161	5	○
29	969	160	3	○	955	161	5	○
30	969	160	2	○	956	161	5	○
31	965	160	2	○	953	161	5	○
月平均	965	160	4	—	959	161	5	—