

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 2年 5月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度（煙突）	排ガス冷却設備ばい塵除去 （スートブロワ）	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度（煙突）	排ガス冷却設備ばい塵除去 （スートブロワ）
	管理値	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	954	171	9		○	955	168	
2	957	171	10	○	954	168	4	○
3	954	171	11	○	945	167	5	○
4	949	170	7	○	947	168	6	○
5	952	171	10	○	948	167	4	○
6	954	171	8	○	956	167	3	○
7	952	170	9	○	953	167	2	○
8	949	171	8	○	953	168	4	○
9	952	170	9	○	956	168	4	○
10	948	171	9	○	947	168	4	○
11	943	171	8	○	948	168	3	○
12	944	170	6	○	944	168	5	○
13					951	169	4	○
14	947	172	3	○	945	168	5	○
15	948	170	6	○	949	168	6	○
16	949	170	8	○	946	168	8	○
17	950	169	8	○	946	168	5	○
18	945	170	10	○	948	169	5	○
19	941	170	7	○	945	170	3	○
20	947	170	8	○	949	169	5	○
21	945	170	8	○	948	169	5	○
22	948	170	8	○	944	170	4	○
23	944	169	7	○	942	168	4	○
24	950	170	9	○	952	168	3	○
25	945	170	7	○	947	169	4	○
26	941	171	7	○	944	170	3	○
27	946	169	6	○	948	169	4	○
28	942	170	7	○	942	170	5	○
29	948	170	10	○	947	170	4	○
30	943	170	10	○	946	169	4	○
31	937	168	9	○	936	167	4	○
月平均	947	170	8	—	948	168	4	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。