

令和2年度 クリーンパーク折居 排ガス測定結果一覧表

1号炉 採取場所:1号炉煙突

採取日	検査結果日	ばいじん濃度 12%酸素換算 g/m ³ N	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度 12%酸素換算 volppm	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度 12%酸素換算 volppm	全水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N	粒子状水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N	ガス状水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N
			濃度 12%酸素換算	排出量 m ³ N/h	K値		12%酸素換算					
			volppm				mg/m ³ N	volppm				
5月8日	5月26日	<0.002	11	0.17	0.040	53	3	2	<10	-	-	-
7月1日	7月22日	<0.002	8	0.13	0.031	56	5	3	<10	0.12	0.0047	0.11
9月1日	9月18日	<0.002	10	0.17	0.039	56	4	2	13	-	-	-
11月4日	11月20日	<0.002	6	0.11	0.026	55	3	1	12	-	-	-
1月16日	2月5日	<0.002	6	0.084	0.020	51	3	2	<10	0.11	(0.0001)	0.11
3月2日	3月19日	<0.002	8	0.12	0.029	53	3	1	<10	-	-	-
平均		0.002	8	0.131	0.031	54	4	2	11	0.12	0.0024	0.11
規制値		≤0.08		≤1.405	≤2.34	≤250	≤700	≤430	≤100	≤50		
管理値		≤0.01	≤20			≤80		≤20	≤30	≤50		

2号炉 採取場所:2号炉煙突

採取日	検査結果日	ばいじん濃度 12%酸素換算 g/m ³ N	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度 12%酸素換算 volppm	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度 12%酸素換算 volppm	全水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N	粒子状水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N	ガス状水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N
			濃度 12%酸素換算	排出量 m ³ N/h	K値		12%酸素換算					
			volppm				mg/m ³ N	volppm				
5月8日	5月26日	<0.002	11	0.17	0.040	55	6	4	<10	-	-	-
7月1日	7月22日	<0.002	8	0.12	0.028	55	6	3	<10	0.28	0.0007	0.28
9月1日	9月18日	<0.002	10	0.15	0.034	55	5	3	<10	-	-	-
11月27日	12月14日	<0.002	9	0.15	0.035	52	2	1	15	-	-	-
1月16日	2月5日	<0.002	5	0.079	0.018	50	4	2	12	0.15	<0.0001	0.15
3月2日	3月19日	<0.002	5	0.081	0.018	55	2	1	<10	-	-	-
平均		0.002	8	0.125	0.029	54	4	2	11	0.22	0.0004	0.22
規制値		≤0.08		≤1.405	≤2.34	≤250	≤700	≤430	≤100	≤50		
管理値		≤0.01	≤20			≤80		≤20	≤30	≤50		

※ 一酸化炭素濃度の規制値は1時間平均値、管理値は4時間平均値です。