

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 3年 6月

測定項目	1号炉				2号炉							
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器 出口排ガス温度	ろ過式集じん器 入口温度	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備 ばい塵除去	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器 出口排ガス温度	ろ過式集じん器 入口温度	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備 ばい塵除去		
	管理値 800℃以上	200℃以下	30ppm以下		管理値 800℃以上	200℃以下	30ppm以下		管理値 800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		℃	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	952	170	10	○								
2	949	171	9	○								
3	957	170	7	○	937	175	10	○				
4	948	171	8	○	940	166	10	○				
5	937	169	7	○	923	167	11	○				
6	945	169	8	○								
7	955	171	8	○	929	175	12	○				
8					940	167	9	○				
9					944	167	11	○				
10					947	167	8	○				
11					945	167	8	○				
12					950	168	8	○				
13					949	167	9	○				
14					949	168	11	○				
15					946	168	9	○				
16					947	169	6	○				
17					960	168	6	○				
18					946	168	8	○				
19					947	168	8	○				
20					945	169	7	○				
21					942	168	7	○				
22					943	169	8	○				
23					946	169	7	○				
24					949	168	7	○				
25					945	169	6	○				
26					947	169	7	○				
27					947	169	7	○				
28					947	169	8	○				
29					934	170	9	○				
30	942	165	5	○	938	171	8	○				
月平均	948	170	8	—	944	169	8	—				

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。