

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 3年 1月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度（煙突）	排ガス冷却設備ばい塵除去 （スートブロワ）	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度（煙突）	排ガス冷却設備ばい塵除去 （スートブロワ）
	管理値 800℃以上	200℃以下	30ppm以下		管理値 800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm		
1	955	167	4	○	947	165	10	○
2	938	164	4	○	947	164	8	○
3					944	164	8	○
4					948	165	9	○
5					944	166	8	○
6					949	166	6	○
7					955	167	5	○
8					951	168	6	○
9					948	166	10	○
10	953	176	4		949	167	7	○
11	946	167	6	○	941	165	7	○
12	938	166	8	○	933	165	8	○
13	938	166	8	○	930	166	10	○
14	953	169	3	○	943	169	10	○
15	957	168	5	○	944	168	9	○
16	956	169	6	○	942	169	9	○
17	958	170	11	○	945	168	7	○
18	958	169	5	○	947	167	7	○
19	958	170	5	○	941	168	8	○
20	955	170	6	○	946	167	7	○
21	954	169	7	○	943	167	9	○
22	958	169	6	○	944	167	7	○
23	956	169	7	○	953	168	8	○
24	950	169	7	○	950	168	8	○
25	949	169	9	○	943	168	12	○
26	949	171	4	○	943	170	8	○
27	956	171	6	○	943	169	9	○
28	961	170	5	○	947	168	8	○
29	950	169	6	○	938	168	10	○
30	951	168	4	○	929	167	9	○
31	939	167	7	○	929	166	8	○
月平均	952	169	6	—	944	167	8	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。